STAROSTWO POWIATOWE
w Międzychodzie
ul.17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód

Międzychód, dnia 03.06.2019 roku

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 P na odcinku od dr. pow. nr 1726 P do m. Tuczępy, na długości 1964 m"

BI.272.03.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskami o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

Pytanie 1
Po dokonaniu wizji lokalnej informuję, że nie ma możliwości właściwego wykonania przebudowy drogi zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
Ze względu na znaczne zdeformowanie powierzchni jezdni nie jest możliwe właściwe wykonanie warstwy wyrównawczej przy założeniu 25kg/m2. Istnieje konieczność wykonania co najmniej średnio 3 cm warstwy wyrównawczej.
W związku z powyższym wnoszę o skorygowanie pozycji 9 kosztorysu - zamiast 225t powinno być 10 031,50 x 0,075 = 752t

Odp.1 Zamawiający nie przewiduje wykonania warstwy wyrównawczej, profil należy wyrównać masą bitumiczną w ilości przewidzianej w przedmiarze robót.
Zamawiający wskazuje że zgodnie z zapisami siwz;
Pkt.3 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do siwz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą prawo budowlane.
Pkt.15.3 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie było można było przewidzieć w chwili składania oferty.

Załączony kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy. Zamawiający wyjaśnia , że załączony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej, ma na celu ułatwienie Wykonawcom sporządzenie oferty odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.

STAROSTA
mgr Rafał Litke
.....